



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
Факт. адрес: ул. Дзержинского д.1, а/я 149, Иркутск, 664003
Телефон: (3952)20-22-53, Факс: (3952)24-36-39. E-mail: irk@enis.gosnadzor.ru
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342 ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 21/0064-Т.

Областное государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Заларинский специальный дом – интернат
для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

«10» мая 2017 г.
дата составления предписания

666341, Иркутская область, Заларинский
район, с. Владимир, ул. Школьная, 1.
место нахождения юридического лица

Мною:

Государственным инспектором отдела по надзору за электростанциями и теплоэнергоустановками Енисейского управления Ростехнадзора Сурковой Любовью Николаевной, в период с 10.04.2017 года по 10.05.2017 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 22.02.2017г. № 596-р/кр за подписью руководителя Енисейского управления Ростехнадзора А.В. Ходосевича, проведены мероприятия по осуществлению государственного **энергетического** контроля (надзора) в отношении:

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного **энергетического** контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетики, зафиксированных в Акте проверки Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» от 10.05.2017 г. № 21/0064/596-р/кр/2017, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401; пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 17.12.2012г. №729:

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**Устранить выявленные нарушения в установленные сроки:**

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
	Теплотехническая часть		
	Организация работы с персоналом		
1.	Истек срок очередной проверки знаний у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - техника Столповского В.В., и заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - заместителя директора Чупругина А.В.	ПТЭ ТЭ п. 2.3.15	30.07.2017
2.	Не проведена проверка знаний у слесарей-сантехников, осуществляющих эксплуатацию тепловых сетей: Кузнецов В.Г., Мымликов А.С., Харитонов П.Н.	ПТЭ ТЭ п.п. 2.3.14, 2.3.15	30.07.2017
3.	Отсутствует утвержденный график проверки знаний персонала на 2017 год.	ПТЭ ТЭ п. 2.3.19	30.07.2017
4.	Не соответствует требованиям правил количественный состав постоянно действующей комиссии для проверки знаний теплотехнического персонала (3 человека).	ПРП п. 8.10	30.07.2017
5.	Не проведена проверка знаний у заместителя директора Петрова Ю.А., назначенного председателем постоянно действующей комиссии для проверки знаний теплотехнического персонала.	ПТЭ ТЭ п. 2.3.15, ПРП п. 8.10	30.07.2017
6.	Не представлены утвержденные программы предэкзаменационной подготовки, вопросы для проверки знаний машинистов котлов и слесарей – сантехников.	ПРП п. 8.16	30.07.2017
7.	Не проведены противоаварийные тренировки в 2017 г.	ПТЭ ТЭ п. 2.3.44	30.07.2017
8.	Отсутствуют программы проведения противоаварийных тренировок с машинистами котлов и слесарями-сантехниками в 2017 г.	ПТЭ ТЭ п. 2.3.48.	30.07.2017
9.	Отсутствует тематический план проведения противоаварийных тренировок на 2017 год.	ПТЭ ТЭ п. 2.3.48.	30.07.2017
10.	Не представлены утвержденные программы проведения первичного инструктажа на рабочем	ПТЭ ТЭ п. 2.3.43.	30.07.2017

	месте для слесаря-сантехника и для машиниста котельной.		
11	Не пересмотрена и не переутверждена должностная инструкция машиниста котельной (2013 г.), находящаяся на рабочем месте персонала.	ПТЭ ТЭ п. 2.8.7.	30.07.2017
12	Не пересмотрена и не переутверждена должностная инструкция слесаря-сантехника (2014 г.)	ПТЭ ТЭ п. 2.8.7.	30.07.2017
	Организация эксплуатации оборудования, зданий и сооружений.		
13	Отсутствует документация по техническому освидетельствованию тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п.п. 2.6.2, 2.6.3.	30.09.2017
14	Отсутствуют акты обязательных весеннего и осеннего осмотров здания котельной 2016-2017 г.г., а также распорядительные документы о результатах осмотра.	ПТЭ ТЭ п.п. 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8.	30.09.2017
15	Отсутствует документация, подтверждающая периодичность осмотров дымовых труб котельной с. Владимир и котельной с. Бабагай.	ПТЭ ТЭ п. 3.3.14.	30.09.2017
16	Не представлена утвержденная инструкция по консервации котлов и тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п. 5.3.37.	30.07.2017
17	Не организован контроль за водно-химическим режимом работы оборудования котельной и тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п. 12.2.	30.09.2018
18	Отсутствует ежегодный акт осмотра и оценка состояния бака-аккумулятора для определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации.	ПТЭ ТЭ п. 8.2.12	30.09.2017
19	Не оформлены акты границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по тепловым сетям с потребителями тепловой энергии.	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ ст. 15 п.5	30.09.2017
20	Не представлен утвержденный перечень аварийного запаса материалов, арматуры для ликвидации аварийного режима работы котельной и тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п.п. 6.2.66, 15.4.2.	30.09.2017
21	Не установлены приборы коммерческого учета отпущенной тепловой энергии.	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ ст. 19 п.6	30.09.2018
	Техническое состояние оборудования, зданий и сооружений		
22	Не выполнен наружный косметический ремонт здания котельной с. Владимир	ПТЭ ТЭ п. 3.3.1	30.09.2017
23	Не установлены показывающие манометры на входе воды в каждый котел после запорной арматуры (котельная с. Владимир).	ПУ и БЭ ПК 0,07МПа п. 5.4.9	30.09.2017

24	Не установлены устройства для докотловой обработки воды в котельной с. Владимир для предупреждения образования накипи, отложений и шлама.	ПТЭ ТЭ п.п. 12.1, 12.4.	30.09.2019
25	Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах тепловых сетей в тепловых камерах.	ПТЭ ТЭ п. 6.1.31	30.09.2017
26	Тепловая сеть с. Владимир не оборудована отборными устройствами для измерения давления.	ПТЭ ТЭ п. 6.1.28	30.09.2017
27	Не выполнена нумерация арматуры в котельной с. Владимир в соответствии со схемой.	ПТЭ ТЭ п. 5.2.9	30.09.2017
	Наличие, состояние и ведение технической документации		
28	Отсутствуют схемы тепловых камер с установленными в них трубопроводами, арматурой, контрольно-измерительными приборами.	ПТЭ ТЭ п.6.2.5, приложение № 4	30.09.2018
29	Не внесены изменения в схему котельной, выполненные в процессе эксплуатации.	ПТЭ ТЭ п. 2.8.3	30.09.2017
30	Отсутствует утвержденный перечень инструкций для персонала котельной и тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п. 2.8.2	30.09.2017
31	Рабочие места персонала не обеспечены инструкцией по эксплуатации тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п.п. 2.8.4, 2.8.6	30.09.2017
32	Истек срок действия инструкции по эксплуатации котлов, находящейся на рабочем месте персонала котельной (2013 г.)	ПТЭ ТЭ п. 2.8.7.	30.07.2017
33	Не утверждена инструкция по эксплуатации металлической дымовой трубы, находящаяся на рабочем месте персонала котельной.	ПТЭ ТЭ п. 2.8.7	30.09.2017
34	Не утверждена инструкция по эксплуатации трубопроводов горячей воды, находящаяся на рабочем месте персонала котельной.	ПТЭ ТЭ п. 2.8.7	30.09.2017
35	Не представлен утвержденный график обходов тепловых сетей и тепловых пунктов.	ПТЭ ТЭ п. 6.2.26	30.09.2017
36	Отсутствует технический паспорт тепловой сети с. Владимир, составленный в соответствии с требованиями правил.	ПТЭ ТЭ п. 6.2.33	30.12.2017
37	Отсутствуют акты шурфового контроля тепловых сетей с. Владимир.	ПТЭ ТЭ п. 6.2.37	30.09.2017
38	Не представлен журнал учета тепловых энергоустановок.	ПОТ при эксплуатации ТЭ п. 35	30.12.2017
	Организация выполнения правил ТБ при эксплуатации оборудования. Охрана труда и профилактика травматизма		
39	Отсутствуют утвержденные программы проведения гидравлических испытаний котлов и тепловых сетей.	ПТЭ ТЭ п. 6.2.20.	30.07.2017

40	В котельной не вывешаны плакаты, наглядно иллюстрирующие безопасные методы и приемы работы и правила оказаний первой медицинской помощи.	ПОТ при эксплуатации ТЭ п. 26	30.12.2017
41	Отсутствует утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	ПОТ при эксплуатации ТЭ п.п. 39,40	30.12.2017
42	Не оформляют наряд-допуск на работы повышенной опасности.	ПОТ при эксплуатации ТЭ п. 36.	30.12.2017

Нормативная документация:

- Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ФЗ РФ №294-ФЗ от 26.12.2008.
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утверждённые Минэнерго России от 24.03.2003. № 115 и зарегистрированных Минюстом России от 02.04.2003, № 4358.
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115° С)
- Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, Приказ Минтруда России от 17.08.2015 г. № 551н, зарегистрировано в Минюсте России от 05.10.2015, № 39138.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 666304, Россия, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, 35; Эл. почта sayansk@enis.gosnadzor.ru

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:


Шавелкин Анатолий Иванович - директор ОГБУСО «Заларинский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
Отдела по надзору за электростанциями и
теплоэнергоустановками



подпись

Л.Н. Суркова

Предписание на 1-ом листе для исполнения получено:

Шавелкин Анатолий Иванович - директор ОГБУСО «Заларинский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)

“ 10 ” мая 20 17 г.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.